

Barcelona, 12 de marzo de 2019

Apreciados residentes de Mare de Deu del Pilar, 7 - Rubí:

Por la presente ponemos en su conocimiento que recientemente ADVERO ha realizado una revisión en profundidad del estado de los bajantes del edificio, mediante el uso de micro-cámaras que garantizan el acceso y análisis del estado interior de las tuberías.

La empresa contratada para dichos trabajos ha certificado la correcta instalación de todos los desagües del inmueble, salvo en un pequeño punto, que ya ha sido reparado.

Con posterioridad a dicha actuación, se detectó que uno de los sanitarios de una de las viviendas no desaguaba correctamente, por lo que se procedió a su desmontaje y limpieza, encontrando en su interior restos de materiales no aptos para su destrucción a través del wc.

Les recordamos la necesidad de no tirar al sistema sanitario ningún otro material sólido diferente al papel higiénico y les comunicamos que, en caso de producirse algún problema con los desagües de los pisos debido a un mal uso de las instalaciones particulares, el coste de su subsanación deberá correr a cargo del residente de la vivienda afectada.

Un correcto uso de los elementos privativos reduce el riesgo de problemas en el inmueble, que pueden afectar al resto de vecinos.

Un cordial saludo,

ADVERO Properties